

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980305000525



环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称：万能转换开关
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.5-2017
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：huyujsb@vip.163.com
指定签字人：



自我声明时间：2021-03-27
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000525

产品系列、型号、规格:

LW5; Uimp:6kV;Ui:500V; Ith:16A;AC-15:Ue/Ie:AC380V/2.6A, AC500V/2A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.27A, DC440V/0.14A;外壳防护等级:IP40.型号解释详见附件

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: huyujb@vip.163.com
指定签字人:



自我声明时间: 2021-03-27

自我声明地点: 浙江乐清

生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。


强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000525


产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:



- 接触系统节数: 用数字表示1、2、3、4.....等
- 操作图编号: 一般字母(也有数字)表示如: YH3、TM等
- 特征代号: 一般字母(也有数字)表示如: A、B、C、D等
- 没有特征代号和操作图代号的产品, 后边数字表示节数
- 约定发热电流
- 设计序号
- 万能转换开关

注1: 第一个□: 特征代号: 表示操作方式: 1 定位型 C、D、E.....; 2 自复型: 用字母 A、B 表示;
注2: 第二个□: 操作图编号: 用字母或数字结合(如: LW5-16YH3/3);

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: huyjsb@vip.163.com
指定签字人: 



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。