

# 强制性认证产品符合性自我声明




自我声明编号：2020980304002669

环宇高科有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：按钮开关  
产品系列、型号、规格：（见附页）  
依据的标准：GB/T 14048.5-2017  
生产企业名称：浙江久制电气有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇象阳工业区正顺西路5号

联系人：王春梅  
电话：0577-62888554  
电子邮箱：huyujsb@vip.163.com  
指定签字人：

自我声明时间：2021-05-03  
自我声明地点：浙江乐清  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980304002669

产品系列、型号、规格:

LA118A、LA118M;  $U_i$ : 380V;  $U_{imp}$ : 2.5kV;  $I_{th}$ : 10A; AC-15:  $U_e/I_e$ : 220V/4.5A、380V/2.5A; DC-13:  $U_e/I_e$ : 220V/0.3A、110V/0.6A; 安装孔径:  $\Phi 22mm$

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: huyujbs@vip.163.com  
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-05-03  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。