

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307002303



环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：王春梅

自我声明时间：2022-06-16
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002303

产品系列、型号、规格:

HYM3-63, HYM3-125, HYM3K-63, HYM3K-125, HYM5-63, HYM5-125, HUM9i-63, HUM9i-125
Ui:800V;Uimp:8kV;Ue:AC220/230/240V, AC380/400/415V; In:10A,16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A (HYM3-63,
HYM3K-63, HYM5-63, HUM9i-63); 10A,16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A,70A,75A,80A,100A,125A (HYM3-125,
HYM3K-125, HYM5-125, HUM9i-125); 过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式; C型:AC220/230/240V:Ics:20kA,Icu:30kA;
AC380/400/415V:Ics:10kA,Icu:20kA; S型:AC220/230/240V:Ics:30kA,Icu:40kA; AC380/400/415V:Ics:25kA,Icu:36kA; H型
:AC220/230/240V:Ics:50kA,Icu:75kA; AC380/400/415V:Ics:36kA,Icu:50kA; 选择性类别:A类;极数:3P,3P+N(3个保护极,N
极不可开闭,中性极型式为A),4P(3个保护极,N极可开闭,中性极型式为B);适用于隔离用(除中性极型式为A的
3P+N产品外);配用的辅助触头:辅助触头:2NO2NC,1NO1NC,报警触头:2NO2NC,1NO1NC; Ui:415V;Uimp:4kV;Ith:6A;
AC-15:Ue/Ie:AC380/400/415V/0.47A; DC-13:Ue/Ie:DC110/220/250V/0.15A

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-06-16
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章: 

注:有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。