

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2012010304575499

发证日期: 2022年04月14日

有效期至: 2032年04月13日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	交流接触器 CJX2N-F115、CJX2N-F1154、CJX2N-F150、CJX2N-F1504、HUC9-115、HUC9-1154、HUC9-150、HUC9-1504 ; Ith:200A ; Uimp:8kV; Ui:1000V ; Ue:AC220V/380V/660V ; Ie: 115A/115A/86A(CJX2N-F115、CJX2N-F1154、HUC9-115、HUC9-1154) , 150A/150A/108A(CJX2N-F150、CJX2N-F1504、HUC9-150、HUC9-1504) ; 使用类别:AC-3 ; Us:AC110V , 220V , 380V/50Hz ; 极数 : 3P , 4P
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心