



151300110071



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2021CQC107502-835270  
(任务编号)

产品名称：交流接触器

型 号：CJX2-3210、CJX2-3201、  
CJX2-3210N、CJX2-3201N

检测机构：福建省产品质量检验研究院









样品名称: 交流接触器 型号: CJX2-3210 商 标: / 样品数量: 6 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-07-08 完成日期: 2021-07-21	委托人: 环宇高科有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区  生产者: 环宇高科有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区  生产企业: 环宇高科有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区
---	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJX2-3210、CJX2-3201、CJX2-3210N、CJX2-3201N; I<sub>th</sub>: 50A; U<sub>i</sub>: 690V;  
 AC-3: U<sub>e</sub>: AC220V/AC380V/660V, I<sub>e</sub>: 32A/32A/21A(CJX2-3210, CJX2-3201);  
 AC-4: U<sub>e</sub>: AC380V/660V, I<sub>e</sub>: 12A/7.5A(CJX2-3210, CJX2-3201, CJX2-3210N,  
 CJX2-3201N); U<sub>s</sub>: AC36V, AC110V, AC127V, AC220V, AC380V; 3P;  
 配用的辅助触头: I<sub>th</sub>: 10A; AC-15: U<sub>e</sub>: AC380V, I<sub>e</sub>: 0.95A; U<sub>e</sub>: AC220V,  
 I<sub>e</sub>: 1.6A; DC-13: U<sub>e</sub>: DC220V, I<sub>e</sub>: 0.15A; U<sub>e</sub>: DC110V, I<sub>e</sub>: 0.3A

主检: 	日期: 2021-07-21	
审核: 	日期: 2021-08-16	
签发: 	日期: 2021-08-17	

备注:

1. 变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.4—2010	GB/T 14048.4—2020

2. 最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-17DQ847(A2017CCC0304-2694460);
3. 最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;
4. 原证书编号: CQC2012010304565140;
5. 此确认试验报告与原报告合并使用才有效。



## 报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-21DQ2634
首页	√	1	02501-21DQ2634
报告组成	√	1	02501-21DQ2634
安全型式试验报告	√	7	02501-21DQ2634-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求  
F 试验结果不符合要求  
N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验







# 声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：福建省产品质量检验研究院

地 址：福建省福州市杨桥西路山头角 121 号(总部)

福建省福州市马尾经济开发区葆桢路 101 号(马尾基地)

邮政编码：350002

电 话：(0591)83713982 83762052

传 真：(0591)83753797 83710867

E-mail: [dq@fcii.net](mailto:dq@fcii.net)