

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2013010307643342

发证日期：2023年03月21日

有效期至：2031年03月16日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 万能式断路器
H8A-2500、HUW9-2000、HUW9-2500、HUW9NE-2500; 产品参数见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2013010307643342

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

产品参数：

H8A-2500、HUW9-2000、HUW9-2500、HUW9NE-2500；
Uimp：12kV；Ui：1600V；Ue：AC380V/400V、690V/800V、1000V/1140V、1500V；
H8A-2500、HUW9-2500、HUW9NE-2500；
In：630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A；
HUW9-2000；
In：630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A；
过电流脱扣器类型：电子式；
Ics：80kA(AC380/400V)、65kA(AC690/800V)、
55kA(AC1000/1140V)、42kA(AC1500V)；
Icu：80kA(AC380/400V)、65kA(AC690/800V)、
55kA(AC1000/1140V)、42kA(AC1500V)；
Icw：80kA/1s(AC380/400V)、65kA/1s(AC690/800V)、
55kA/1s(AC1000/1140V)、42kA/1s(AC1500V)；
选择性类别：B；3P、4P；适用于隔离用，50/60Hz；
配用的辅助触头 YQF1，4NO4NC：Uimp：6kV；Ui：690V，Ith：6A，
AC-15：400V/0.9A，230V/1.5A；DC-13：220V/0.27A、110V/0.55A
符合附录 N 的电子附件：
欠电压脱扣器 Uimp：4kV；Ui：690V；Us：AC230V、AC400V



中国质量认证中心