

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2013010307651571

发证日期：2022年04月19日

有效期至：2031年03月11日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	塑料外壳式断路器 H8M-63S, HUM9-63S; ; Uimp : 8kV ; Ui : 800V ; Ue : AC400V ; In : 10A , 16A , 20A , 25A , 32A , 40A , 50A , 63A ; 过电流脱扣器类型 : 热磁式 ; Ics : 35kA , Icu : 35kA ; 选择性类别 : A ; 3P ; 适用于隔离用 ; 配用的辅助触头 F1 : Ith : 6A , AC-15 : 400V/0.47A , DC-13 : 220V/0.15A 符合附录 N 的电子附件 : 欠电压脱扣器 : QY1 , Us : AC230V , AC400V ; 符合附录 N 的电子附件 : 电动操作机构 : MDX0 , Us : 230V ; 预付费电表专用脱扣器 : Us : AC230V ; 型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证



证书编号: CQC2013010307651571

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2013010307651571

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

表 2 内部附件代号

I		II		III	
代号	说 明	代号	说 明	代号	说 明
0	无	0~2	辅助触头组数	0~2	报警触头组数
1	分励脱扣器	0~1		0~1	
2	欠电压脱扣器	0~1		0~1	



中国质量认证中心