

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307002361



环宇高科有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：王春梅



自我声明时间：2022-04-26

自我声明地点：浙江乐清

生产者签章

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002361

产品系列、型号、规格:

H8M-250S, H8M-250H, H8M-250U, HUM9-250S, HUM9-250H, HUM9-250R; Uimp:12kV;Ui:1000V;
Ue:AC400V/690V; In:100A, 125A, 150A, 160A, 175A, 200A, 225A, 250A; 过电流脱扣器类
型:热磁式; 400V: S型: Ics:55kA, Icu:55kA; H型: Ics:85kA, Icu:85kA; U/R型: Ics:125kA, Icu:125kA; 690V: S型
: Ics:5kA, Icu:5kA; H型: Ics:5kA, Icu:10kA; U/R型: Ics:5kA, Icu:10kA; 选择性类别:A; 3P、3P+N(3个保护极
, N极常通, 仅 H8M-250S、HUM9-250S)、4P(3个保护极, N极可开闭, 仅 H8M-250S、HUM9-250S); 3P,4P 适用于
隔离用, 3P+N 不适用于隔离用; 配用的辅助触头 F3: Ith:6A, AC-15:400V/0.47A, DC-13:220V/0.15A 符合附录 N 的
电子附件: 欠电压脱扣器: QY3, Us:AC230V, Us: AC400V 符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构: MDX2,
Us:AC230V 预付费 电表专用脱扣器: Us:AC230V

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:



自我声明时间: 2022-04-26

自我声明地点: 浙江乐清

生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002361

产品系列、型号、规格(附件):

H8M-250S, H8M-250H, H8M-250U;
Uimp:12kV;Ui:1000V; Ue:AC400V/690V; In:100A, 125A, 150A, 160A, 175A, 200A, 225A, 250A; 过电流脱扣器类型:热磁式; 400V: S型: Ics:55kA, Icu:55kA;
H型: Ics:85kA, Icu:85kA; U型: Ics:125kA, Icu:125kA;
690V: S型: Ics:5kA, Icu:5kA;
H型: Ics:5kA, Icu:10kA; U型: Ics:5kA, Icu:10kA;
选择性类别:A; 3P (H8M-250S, H8M-250H, H8M-250U,适用于隔离用), 3P+N (3个保护级, N极带通, 仅 H8M-250S, 不适用于隔离用), 4P (3个保护级, N极可开闭, 仅 H8M-250S,适用于隔离用)
配用的辅助触头: F3: Ith:6A,
AC-15:400V/0.47A, DC-13:220V/0.15A
符合附录 N 的电子附件: 欠电压脱扣器: QY3, Us:AC230V, Us: AC400V
符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构: MDX2, Us:AC230V
预付电表专用脱扣器: Us:AC230V

型号的解釋:

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-04-26
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002361

产品系列、型号、规格(附件):




表1 内部附件代号

I		II		III	
代号	说明	代号	说明	代号	说明
0	无	0~2		0~2	
1	分励脱扣器	0~1	辅助触头组数	0~1	报警触头组数
2	欠电压脱扣器	0~1		0~1	

联系人: 王春梅
 电话: 0577-62888554
 电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
 指定签字人:



自我声明时间: 2022-04-26

自我声明地点: 浙江乐清

生产者签章:


注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002361

产品系列、型号、规格(附件):



联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:



自我声明时间: 2022-04-26
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号：2020980307002361

产品系列、型号、规格(附件)：




表1 内部附件代号

I		II		III	
代号	说明	代号	说明	代号	说明
0	无	0~2		0~2	
1	分励脱扣器	0~1	辅助触头组数	0~1	报警触头组数
2	欠电压脱扣器	0~1		0~1	

联系人：王春梅
 电话：0577-62888554
 电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
 指定签字人：王春梅



自我声明时间：2022-04-26
 自我声明地点：浙江乐清
 生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。