

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2013010307651528

发证日期：2022年04月19日

有效期至：2031年03月11日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	塑料外壳式断路器 H8M-400S, H8M-400H, H8M-400U, HUM9-400S, HUM9-400H, HUM9-400R ; Uimp:12kV;Ui:1000V;Ue:AC400V/690V; In: 250、300A、315A、350A、400A; 过 电流脱扣器类型:热磁式; 400V:S型 Ics:75kA,Icu:75kA; H型 Ics:100kA,Icu:100kA; U/R型:Ics:125kA,Icu:125kA; 690V:S型:Ics:10kA,Icu:10kA; H型:Ics:10kA, Icu:15kA; U/R型:Ics:35kA,Icu:35kA; 选择性类别:A; 3P、3P+N(3个保护极、 N极常通,仅H8M-400S、HUM9-400S)、4P(3个保护极、N极可开闭,仅H8M-400S、 HUM9-400S); 3P,4P适用于隔离用,3P+N不适用于隔离用; 配用的辅助触头 F4: Ith:6A, AC-15:400V/0.47A, DC-13:220V/0.15A 符合附录N的电子附件:欠电压脱扣 器:QY4,Us:AC230V,Us:AC400V 符合附录N的电子附件:电动操作机构:MDX3, Us:AC230V 预付费电表专用脱扣器:Us:AC230V
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心