

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307003490

环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：huyujsh@vip.163.com
指定签字人：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307003490

产品系列、型号、规格:

HUM8-63; Ui:800V;Uimp:8kV;Ue:AC400V;In:10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;过电流脱扣器类型:热磁式;
;Ics:22kA;Icu:30kA;选择性类别:A 类;3P; 适用于隔离用;配用的辅助触头:2NO2NC;Ith:6A;AC-15:AC400V/0.47A;
DC-13:DC220V/0.15A;型号详见附录

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: huyujsb@vip.163.com
指定签字人:



自我声明时间: 2021-10-12
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307003490

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

HU M 8 - 63 S / □ □ □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- (1) 企业代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 壳架等级电流 (A)
- (5) 短路分断能力级别: S-标准型
- (6) 极数 (3: 三极)
- (7) 过电流脱扣器型式 (见表 1)
- (8) 内部附件代号 (见表 2)

表 1 过电流脱扣器型式

序号	名称	说明
3	热磁式脱扣器	同时具有过电流反时限保护特性, 过电流瞬时动作保护特性

表 2 内部附件代号

Inm(A)	I		II		III		备注
	代号	说明	代号	说明	代号	说明	
63	0	无	0-2		0-2		
	1	分励脱扣器	0-1	辅助触头组数	0-1	报警触头组数	
	2	欠电压脱扣器	0-1		0-1		

联系人: 王春梅
电话: 0577-6288554
电子邮箱: huyujb@vip.163.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-10-12
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。