



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2021CQC107502-849325  
(任务编号)

产品名称：塑料外壳式断路器

型 号：HYM1-800、HYM1K-800





检测机构：福建省产品质量检验研究院



产品名称: 塑料外壳式断路器 型号: HYM1-800 商 标: / 样品数量: 8 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-08-30、2021-10-13 完成日期: 2021-10-30	委托人: 环宇高科有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区  生产者: 环宇高科有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区  生产企业: 环宇高科有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  
 HYM1-800、HYM1K-800; Uimp:8kV; Ui:800V;  
 Ue:AC400V/690V; In:630A, 700A, 800A;  
 Ics: M 型:50kA/AC400V, 15kA/AC690V; H 型:65kA/AC400V, 20kA /AC690V;  
 Icu:M 型:75kA/AC400V, 30kA/AC690V; H 型:100kA/AC400V, 40kA /AC690V;  
 过电流脱扣器类型:热磁式; 选择性类别:A 类; 3P; 适用于隔离用;  
 配用的辅助触头:AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.4A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A

主检: 	日期: 2021-10-30	 福建省产品质量检验研究院 2021年11月30日
审核: 	日期: 2021-11-25	
签发: 	日期: 2021-11-30	

备注: 1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T14048.2—2008	GB/T14048.2—2020
2	增加隔离功能	无	有
3	手柄材料变更	DMC	PA66
4	新增 H 型 690V 电压及分断	AC400/690(H 型仅 400V) Ics:H 型: 65(400V) Icu:H 型: 100(400V)	AC400/690V Ics:H 型: 65(400V)、20kA /AC690V Icu:H 型: 100(400V)、40kA /AC690V

2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-20DQ0870(V2020CQC012030-696844);  
 3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;  
 4.原证书编号: CQC2011010307457392;  
 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统);  
 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

## 报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-21DQ2772
首页	√	1	02501-21DQ2772
报告组成	√	1	02501-21DQ2772
安全型式试验报告	√	44	02501-21DQ2772-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定：
- P 试验结果符合要求
  - F 试验结果不符合要求
  - N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验

试验项目汇总表

顺序号/序号	试验项目	依据标准条款	试验结果
I/1	脱扣极限和特性 (#06,HYM1-800,3P,H型,AC690V,800A)	8.3.3.2	P
2	介电性能	8.3.3.3	
3	机械操作和操作性能力	8.3.3.4	
4	过载性能	8.3.3.5(N)	
5	验证介电耐受能力	8.3.3.6	
6	验证温升	8.3.3.7	
7	验证过载脱扣器	8.3.3.8	
8	主触头位置验证	8.3.3.10	
II/9	额定运行短路分断能力 (#01,HYM1-800,3P,M型,AC690V,800A; #02,HYM1-800,3P,M型,AC400V,800A; #07,HYM1-800,3P,H型,AC690V,800A)	8.3.4.2	P
10	操作性能验证	8.3.4.3	
11	介电耐受能力	8.3.4.4	
12	验证温升	8.3.4.5	
13	验证过载脱扣器	8.3.4.6	
III-1/14	验证过载脱扣器(2In) (#03,HYM1-800,3P,M型,AC690V,800A; #04,HYM1-800,3P,M型,AC400V,800A; #08,HYM1-800,3P,H型,AC690V,800A)	8.3.5.2	P
15	额定极限短路分断能力	8.3.5.3	
16	验证介电耐受能力	8.3.5.4	
17	验证过载脱扣器(2.5In)	8.3.5.5	
18	电气间隙和爬电距离 (#05,HYM1-800,3P,M型,AC400V,800A)	7.1.4	P
19	灼热丝试验 [#05,HYM1-800,3P,M型,AC400V,800A(手柄)]	7.1.1 及 GB/T 14048.1 中 8.2.1.1.1	P
	(以下空白)		

# 声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议,请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 福建省产品质量检验研究院

地 址: 福建省福州市杨桥西路山头角 121 号(总部)

福建省福州市马尾经济开发区葆桢路 101 号(马尾基地)

邮政编码: 350002

电 话: (0591)83713982 83762052

传 真: (0591)83753797 83710867

E-mail: dq@fcii.net