

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307007719

环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2021-12-15
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007719

产品系列、型号、规格:

HYM1-125L、HYM1-125M、HYM1-125H、HYM1K-125L、HYM1K-125M、HYM1K-125H;

参数及型号解释详见附件

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2021-12-15
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007719

产品系列、型号、规格(附件):

HYM1-125L、HYM1-125M、HYM1-125H、HYM1K-125L、HYM1K-125M、HYM1K-125H;

Uimp:8kV; Ui:800V;

Ue: AC400/690V (2P、3P、3P+N、4P), DC250V (2P 外形);

In:16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A;

过电流脱扣器类型:热磁式;

AC400/690V: Ics:26/5kA(L型)、35/10kA(M型)、50/10kA(H型),

Icu:35/10kA(L型)、50/20kA(M型)、85/20kA(H型);

DC250V: Ics:10kA(L型)、Icu:15kA(L型), Ics:15kA(M型)、Icu:20kA(M型);

选择性类别:A;

极数: AC:2P(L型、M型)、3P(L型、M型、H型)、3P+N(L型、M型, N极常通)、

4P(L型、M型, N极可关闭);

接线方式:DC:2P 外形(L型、M型); 2P、3P、4P 适用于隔离, 3P+N 不适用于隔离;

配用的触头: 辅助触头: 1N01NC; Ith:3A;


AC-15:400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A;

报警触头: 1N01NC; Ith:3A;

AC-15:400V/0.3A, DC-13:220V/0.15A;

符合附录 N 的电子附件欠电压脱扣器: Ui:400V; Uimp:4kV; Us: AC230/400V;

型号的解释:



注: 1.极数代号:

- 1) 二极产品无电动操作, 无转动操作
- 2) 四级产品中性极(N)的型式:
A型: 3P+N, N 极不安装过电流脱扣元件, 且N 极始终接通, 不与其他三极一起合分;
B型: 4P, N 极不安装过电流脱扣元件, 且N 极与其他三极一起合分(N 极先合后分);

2. 脱扣器方式及附件代号(见表1)

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2021-12-15
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007719

产品系列、型号、规格(附件):

表 1 脱扣器方式及附件代号

附件名称	不带附件	报警触头	分励脱扣器	辅助触头	欠电压脱扣器	分励脱扣器辅助触头	分励及欠压脱扣器	二组辅助触头	辅助触头欠电压脱扣器
过流脱扣器方式	代 号								
瞬时脱扣器	200	208	210	220	230	240	250	260	270
复式脱扣器	300	308	310	320	330	340	350	360	370
附件名称	分励脱扣器报警触头	辅助触头报警触头	欠电压脱扣器报警触头	分励脱扣器辅助触头报警触头	分励、欠压脱扣器报警触头	二组辅助触头报警触头	辅助触头欠电压脱扣器报警触头		
过流脱扣器方式	代 号								
瞬时脱扣器	218	228	238	248	258	268	278		
复式脱扣器	318	328	338	348	358	368	378		

联系人: 王春梅
 电话: 0577-62888554
 电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
 指定签字人:



自我声明时间: 2021-12-15
 自我声明地点: 浙江乐清

生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007719

产品系列、型号、规格(附件):

HYM1-125L、HYM1-125M、HYM1-125H、HYM1K-125L、HYM1K-125M、HYM1K-125H;
Uimp:8kV; Ui:800V;
Ue:AC400/690V(2P、3P、3P+N、4P), DC250V(2P Form);
In:16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; TMU;
AC400/690V: Ics:26/5kA(L)、35/10kA(M)、50/10kA(H),
Icu:35/10kA(L)、50/20kA(M)、85/20kA(H);
DC250V:Ics:10kA(L)、Icu:15kA(L)、Ics:15kA(M)、Icu:20kA(M);
Selectivity Category:A;
Poles: AC:2P(L、M)、3P(L、M、H)、3P+N(L、M、Uninterrupted N Pole)、
4P(L、M、Switched N pole);
Wiring mode:DC:2P Form(L、M);
2P、3P、4P: Suitable for isolation, 3P+N: Not-suitable for isolation;
Attached Auxiliary Contacts: 1N01NC; Ith:3A;
AG-15:400V/0.4A; DC-13:220V/0.15A;
Alarm contact: 1N01NC; Ith:3A;
AG-15:400V/0.3A;DC-13:220V/0.15A;
Electronic accessories in accordance with appendix N: Ui:400V; Uimp:4kV; Us:
AG230/400V;

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2021-12-15
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。