

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307007717

环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：塑料外壳式断路器  
产品系列、型号、规格：HYM1-400、HYM1K-400；参数及型号解释详见附件  
依据的标准：GB/T14048.2-2020  
生产企业名称：环宇高科有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅  
电话：0577-62888554  
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人：王春梅

自我声明时间：2021-11-27  
自我声明地点：浙江乐清  
生产者签章：王春梅



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007717

产品系列、型号、规格(附件):

HYM1-400、HYM1K-400:  
Ue: AC400V/690V (H型仅 400V);  
Uimp: 8kV; Ui: 800V; In: 225A, 250A, 315A, 350A, 400A; 过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式; 选择性类别: A 类;  
Ics: L 型: 35kA/AC400V, 8kA/AC690V; M 型: 42kA/AC400V, 10kA/AC690V; H 型: 65kA/AC400V;  
Icu: L 型: 50kA/AC400V, 15kA/AC690V; M 型: 65kA/AC400V, 20kA/AC690V; H 型: 100kA/AC400V;  
3P (L、M、H 型)、3P+N (3 个保护极, N 极常通, L、M 型)、4P (3 个保护极, N 极可开闭, L、M 型); 3P、4P 适用于隔离用, 3P+N 不适用于隔离用;  
配用的辅助触头 2NC2NO:  
Uimp: 4kV; Ui: 400V; Ith: 3A; AC-15: Ue/le: AC400V/0.4A; DC-13: Ue/le: DC220V/0.15A  
配用的报警触头 1NC1NO: Uimp: 4kV; Ui: 400V; Ith: 3A; AC-15: Ue/le: AC400V/0.3A; DC-13: Ue/le: DC220V/0.15A

### 型号的解析:

HY M 1 □ -400 □ / □ □ □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

- (1) 企业代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 常规无代号, 电力专供用 K 表示
- (5) 壳架等级额定电流
- (6) 短路分断能力级别: L-标准型、M-较高分断型、H-高分断型
- (7) 操作方式: 手柄直接操作无代号, 电动机操作用 D 表示, 转动操作用 Z 表示
- (8) 极数代号 (3—三极、4—四极)
- (9) 脱扣器方式及附件代号 (见注 2)
- (10) 四极断路器中性极型式 (见注 1)
- (11) 派生代号: 常规产品无代号; 透明盖产品用 T 表示

### 注: 1. 四级产品中性极(N)的型式:

- A 型: 3P+N, N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通, 不与其他三极一起合分;
  - B 型: 4P, N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其他三极一起合分(N 极先合后分);
2. 脱扣器方式及附件代号(见附表)

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-11-27  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007717

产品系列、型号、规格(附件):

表1 脱扣器方式及附件代号

附件名称	不带附件	报警触头	分励脱扣器	辅助触头	欠电压脱扣器	分励脱扣器辅助触头	分励及欠电压脱扣器	二组辅助触头	辅助触头欠电压脱扣器
过流脱扣器方式	代 号								
瞬时脱扣器	200	208	210	220	230	240	250	260	270
复式脱扣器	300	308	310	320	330	340	350	360	370
附件名称	分励脱扣器报警触头	辅助触头报警触头	欠电压脱扣器报警触头	分励脱扣器辅助触头报警触头	分励、欠电压脱扣器报警触头	二组辅助触头报警触头	辅助触头欠电压脱扣器报警触头		
过流脱扣器方式	代 号								
瞬时脱扣器	218	228	238	248	258	268	278		
复式脱扣器	318	328	338	348	358	368	378		

联系人: 王春梅  
 电话: 0577-62888554  
 电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
 指定签字人:

自我声明时间: 2021-11-27  
 自我声明地点: 浙江乐清  
 生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。