

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2002010307024568

发证日期：2021年12月29日

有效期至：2031年03月11日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	漏电断路器 DZ15LE-40/2901,DZ15LE-40/3901,DZ15LE-40/3N901; Ue:AC220V(2P),AC380V(3P,3P+N);In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A;过电流脱扣器类型：液 压 电 磁式;Icu=Ics:3kA;IΔn:30mA,50mA,75mA,100mA;AC型；漏电脱扣器的类型：电 子式;IΔm:0.75kA;选择性类别:A类;2P,3P,3P+N
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心