

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2008010305290937

发证日期: 2021年03月16日

有效期至: 2031年03月16日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 双电源自动切换装置
HUSD18-63; Ui: 400V; Ith: 63A; Ue: AC230V(2P), AC400V(3P, 4P); Uimp: 4kV(主), 4kV(控); Ie: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 使用类别: AC-33iB; Icm(峰值): 17kA; Icn: 10kA; 电器级别: CB级; 转换方式: ATSE; 极数: 2P, 3P, 4P; 型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.11-2016

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人:

主任:

陆刚 陆梅

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: GQC2008010305290937

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号的解释:

HU SD 18 □ □ - 63 / □ P
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) 企业代号
- (2) 双电源自动切换装置
- (3) 设计序号
- (4) 功能代号: R——电网与电网的自投自复
S——电网与电网的自投不自复
F——电网与发电机间的自投自复
- (5) 结构: A——分体式; B——一体式
- (6) 壳架等级电流值
- (7) 极数(用阿拉伯数字表示,中性极用N表示)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心