

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107311816

发证日期: 2021年09月02日

有效期至: 2031年06月25日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 朗明电气有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇木山后村晨曦路2号

产品名称和系列、规格、型号 自动转换开关电器
HYET3-1250□□/□、HYET5-1250□□/□; Ui:800V; Uimp:8kV; Ith:1250A; Ue:AC400V;
Ie:800A、1000A、1250A; 使用类别:AC-33iB; Iq:120kA; 电器级别:PC级; 转换方式:ATSE; 极数:3P、4P; 控制回路:Ui:250V; Uimp:2.5kV;

产品标准和技术要求 GB/T 14048.11-2016

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC21107311816

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

3.3 型号的解释：

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|----------|-----|-------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| <u>HY</u> | <u>ET</u> | <u>3</u> | - | <u>1250</u> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | / | <input type="checkbox"/> |
| <u>HY</u> | <u>ET</u> | <u>5</u> | - | <u>1250</u> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | / | <input type="checkbox"/> |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | |

(1) 企业代号；

(2) 自动转换开关电器；

(3) 设计序号：3：普通款，5：地产款；

(4) 壳架等级额定电流(A):1250

(5) 开关型式：II型（两段式）、III型（三段式）

(6) 开关控制显示类型：A型(发光二极管显示)、B型(LED数码管显示)、C型(LCD液晶屏显示)

(7) 开关极数：3P 4P；



中国质量认证中心