

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2021980305000641

环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：自动转换开关电器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.11-2016
生产企业名称：朗明电气有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇木山后村晨曦路 2 号

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：huyujsb@vip.163.com
指定签字人：王春梅



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980305000641

产品系列、型号、规格:

HYET3-1250□□□□、HYET5-1250□□□□; U_i :800V; U_{imp} : 8kV; I_{th} : 1250A; U_e : AC400V; I_e : 800A、1000A、1250A; 使用类别: AC-33iB; I_q : 120kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P、4P; 控制回路: U_i :250V; U_{imp} : 2.5kV;

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: huyujsh@vip.163.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-09-11
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980305000641

产品系列、型号、规格(附件):

3.3 型号的解释:

HY ET 3 - 1250 □ □ / □
HY ET 5 - 1250 □ □ / □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) 企业代号;
- (2) 自动转换开关电器;
- (3) 设计序号: 3: 普通款, 5: 地产款;
- (4) 壳架等级额定电流(A):1250
- (5) 开关型式: II型(两投式)、III型(三投式)
- (6) 开关控制显示类型: A型(发光二极管显示)、B型(LED数码管显示)、C型(LCD液晶显示)
- (7) 开关极数: 3P 4P.

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: huyujb@vip.163.com
指定签字人:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。