

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC21107311818

发证日期：2021年09月02日

有效期至：2031年06月25日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	朗明电气有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇木山后村晨曦路2号
产品名称和系列、规格、型号	自动转换开关电器 HYET3H-800□□/□、HYET5H-800□□/□；类别：AC-33iA；HYET3-800□□/□、HYET5-800□□/□；类别：AC-33B；Ui:800V；Uimp：8kV；Ith：800A；Ue：AC400V；Ie：630A、700A、800A；Iq：120kA；电器级别：PC级；转换方式：ATSE；极数：3P、4P；控制回路：Ui:250V；Uimp：2.5kV；
产品标准和技术要求	GB/T 14048.11-2016
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC21107311818

第1页 共1页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

<u>HY</u>	<u>ET</u>	<u>3</u>	<input type="checkbox"/>	<u>-800</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/	<input type="checkbox"/>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)

(1) 企业代号：

(2) 自动转换开关电器：

(3) 设计序号：3：普通款，5：地产款；

(4)H:AC-33iA、缺省:AC-33B

(5) 壳架等级额定电流(A)：800

(6) 开关型式：II型（两段式）、III型（三段式）

(7) 开关控制显示类型：A型(发光二极管显示)、B型(LED数码管显示)、C型(LCD液晶屏显示)

(8) 开关极数：3P 4P；



中国质量认证中心