

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC20012280557

发证日期：2021年03月16日

有效期至：2031年03月16日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 自动转换开关电器
HYT3P-250 ; Ue : AC230V(2P)、AC400V(3P、4P) ; Ui : 800V (主回路) , 400V (控制回路) ; Uimp : 8kV (主回路) , 2.5kV (控制回路) ; Ith : 250A ; Ie : 125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A ; 使用类别 : AC-33B ; Icw : 10kA/30ms ; Icm (峰值) : 17kA ; 控制转换的方式 : ATSE ; 电器级别 : PC 级 ; 极数 : 2P , 3P , 4P ; 型号解释见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.11-2016

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人：

主任：

陆刚 陆楠

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC20012280557

纸 号：

型号的解释：

HY T 3 P - 250 / □ □ □ □

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(1) 企业代码：环宇集团浙江高科股份有限公司

(2) 产品代号：自动转换开关电器

(3) 设计序号

(4) 产品电器级别：PC 级

(5) 壳架等级额定电流：250A

(6) 极数：2—二极；3—三极；4—四极

(7) 控制器代号：A—经济型；B—标准型；

(8) 控制器工作模式：无：电网-电网；F：电网-发电机(仅标准型可选)

(9) 选配功能代号：W-消防联动反馈功能(仅标准型可选，经济型无该功能)；

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心