



220020349320



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0116

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2022CCC0201-4090088  
(任务编号)

产品名称: 框缘式单相两极插座 (模数化插座)

型号规格: AC30-10/2 10A 250V ~



检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)



# 安全型式试验报告

申请编号：A2022CCC0201-4090088 （任务编号） 样品名称：框缘式单相两极插座（模数化插座） 型号规格：AC30-10/2 10A 250V~ 商标：/ 样品数量：6只 样品生产序号：—— 收样日期：2023.1.4 样品来源：送样 抽样通知书编号：——	委托人：环宇高科有限公司 委托人地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者：环宇高科有限公司 生产者地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业：环宇高科有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区
--	--

### 试验依据标准：


GB/T 2099.1-2021《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》

GB/T 1002-2021《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》

试验结论：合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

/

主检：赵攀攀 签名： 日期：2023.2.13

审核：张秋声 签名： 日期：2023.2.13

签发：徐建楚 签名： 日期：2023.2.13

浙江方圆检测集团股份有限公司  
(国家电器安全质量检验检测中心(浙江))

(盖章)

2023年2月13日

备注

本报告为变更确认试验报告。本次除标准换版，变更样品名称及插孔结构外，其余均未变更。原产品已获证，证书号为2010010201445725。

本报告应与原型式试验报告(C-006-20100201315-S)和变更确认试验报告(02401-1711101165、02401-2211100781)同时使用方才有效，单独使用无效。

对送检样品进行了资料的确认，并对送检样品进行如下试验，详见样品描述及说明页。

### 样品描述及说明

框缘式单相两极插座（模数化插座）：AC30-10/2 10A 250V~。

本次送检样品插孔面板与底座定位后再通过螺钉加以固定。

对本次认证样品进行如下试验：

样品型号	差异描述	检测项目	
AC30-10/2	标准换版	插座	8、9、10、12、13、19、20、21、22、24

# 声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议, 请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司 (国家电器安全质量检验检测中心(浙江))

地 址: 浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙路 300 号

邮政编码: 310018

电 话: 0571-85025681

传 真: 0571-85025944

E-mail: 1264283880@qq.com

投诉电话: 0571-85125768

网页地址: www.fytest.com

投诉传真: 0571-85125202