



161100110161



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0116

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2022CCC0201-3870823  
(任务编号)

产品名称: 框缘式单相两极带接地插座(模数化插座)  
型号: AC30-16/2D 16A 250V ~



检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司



# 安全型式试验报告

申请编号：A2022CCC0201-3870823

(任务编号)

样品名称：框缘式单相两极带接地插座（模数化插座）

型号规格：AC30-16/2D 16A 250V~

商标：/

样品数量：6只

样品生产序号：——

收样日期：2022.1.20

样品来源：送样

抽样通知书编号：——

委托人：环宇高科有限公司

委托人地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者：环宇高科有限公司

生产者地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业：环宇高科有限公司

生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

试验依据标准：

GB/T 2099.1-2008《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》


GB/T 1002-2008《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》

试验结论：合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

/

主检：蒋润达 签名：  日期：2022.2.16

审核：郭春育 签名：  日期：2022.2.16

签发：徐建楚 签名：  日期：2022.2.16

浙江方圆检测集团股份有限公司

(盖章)

2022年2月16日

检验检测专用章

备注

本报告为变更确认试验报告。本次除变更底座、插孔面板材料供应商外，其余均未变更。原产品已获证，证书号为2010010201445724。

本报告应与原型式试验报告（C-006-20100201314-S）和变更确认试验报告（02401-1711101164）同时使用方才有效，单独使用无效。

对送检样品进行了资料的确认，并对送检样品进行了第8、13、25、28章试验。

### 样品描述及说明

框缘式单相两极带接地插座（模数化插座）：AC30-16/2D 16A 250V~

本次送检样品插孔面板与底座定位后再通过螺钉加以固定。

本次认证样品与原获证样品除部分材料供应商不同外，其余均相同。

本报告为变更确认试验报告。本次除变更底座、插孔面板材料供应商外，其余均未变更。原产品已获证，证书号为 2010010201445724。

对送检样品进行了资料的确认，并对送检样品进行了第 8 章标志、第 13 章固定式插座的结构、第 25 章耐热、第 28 章绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化项目的检测，所检项目的检测结果均符合标准要求。

## 声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议, 请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

地 址: 浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙路 300 号

邮政编码: 310018

电 话: 0571-85025681

传 真: 0571-85025944

E-mail: 1264283880@qq.com

投诉电话: 0571-85125768

网页地址: [www.fytest.com](http://www.fytest.com)

投诉传真: 0571-85125202