

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2012010304575502

发证日期: 2021年12月16日

有效期至: 2031年03月16日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	交流接触器 CJX1-16、CJX1-22 Uimp :8kV ;Ui :690V ;Ue :AC220V、AC380V、 AC660V ;CJX1-16 Ith : 16A ; Ie : 16A/16A/12.2A ; CJX1-22 Ith : 22A ; Ie : 22A/22A/12.2A ;使用类别 :AC-3 ;Us :AC380V( 50Hz )/AC460V( 60Hz )、 AC220V( 50Hz )/AC264V( 60Hz )、AC127V ( 50Hz ) /AC152V ( 60Hz )、 AC110V ( 50Hz ) /AC132V ( 60Hz )、 AC36V ( 50Hz )/AC42V ( 60Hz )、 DC220V、DC110V、DC24V ;极数 :3P ;辅助触头 :2NO、2NC ,1NO、1NC , 1NO 或 1NC ;Ith :10A ;AC-15 Ue/Ie :380V/0.95A ;220V/1.6A ; DC-13 Ue/Ie : 220V/0.15A ; 110V/0.3A ; Uimp : 6kV ; Ui : 690V ; IP20
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心