

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304026050

发证日期: 2021年03月16日

有效期至: 2031年03月16日

**委托人名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**制造商名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**生产企业名称** 环宇高科有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**产品名称和系列、规格、型号** 交流接触器  
CJ20-100 Ui: 690V; Ith: 125A; AC-3: Ue/Ie: 220V/100A, 380V/100A, 660V/63A; Us: AC36V, 127V, 220V, 380V 50Hz; 极数: 3P; 配用的辅助触头: 4NO+2NC, 3NO+3NC, 2NO+4NC, 2NO+2NC; Ith: 10A; Ue/Ie: AC-15: 380V/0.8A, 220V/1.4A; DC-13: 220V/0.27A, 110V/0.6A;

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.4-2010

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人: 主任:

陆刚 陆柏

# 中国质量认证中心