

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2012010309586589

发证日期: 2022年03月24日

有效期至: 2031年03月16日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	热过载继电器 JR20-160 ;Uimp :8kV ;Ui:660V ;Ue:AC660V ;Ie:33~47A ,47~63A ,63~84A ,74~98A ,85~115A ,100~130A ,115~150A ,130~170A ,144~176A ;脱扣级别:10A ;3P 配用的辅助触头 1NO 1NC ;Uimp :6kV ;Ui:380V ;Ith:6A AC-15 :380V/0.95A ,220V/1.64A、DC-13 :220V/0.15A、110V/0.3A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心