



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: 利用已获证书结果模式

申请编号: A2017CCC0309-2537426
(任务编号)

产品名称: 热过载继电器

型 号: H8R-93

检测机构: 福建省产品质量检验研究院







产品名称: 热过载继电器 型号: H8R-93 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 送样 收样日期: 2017-05-12 完成日期: 2017-06-05	委托人: 环宇集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象温州大桥工业区 生产者: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区
---	--

试验结论:

原获证 (2012010309574119) 产品依据 GB/T14048.4-2010 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样样品与原获证 (2012010309574119) 除型号命名不同外, 产品描述、内部结构一致。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

H8R-93; Ui:660V; Ue:AC660V; Ie:23A~32A, 30A~40A, 37A~50A, 48A~65A, 55A~70A, 63A~80A, 80A~93A; 脱扣级别:10A; 3P
 配用的辅助触头: Ui:500V, Ith:6A, AC-15: 380V/0.95A, 220V/1.64A、DC-13: 220V/0.15A、110V/0.3A, 1NO 1NC

主检: 	日期: 2017-06-05	 福建省产品质量检验研究院 2017年6月6日
审核: 	日期: 2017-06-06	
签发: 	日期: 2017-06-06	

备注:

利用已获证书结果	母证书	利用已获证书结果扩展委托人
委托人名称	环宇集团浙江高科股份有限公司	环宇集团有限公司
委托人地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区	浙江省乐清市北白象温州大桥工业区
型号	JRS1-93	H8R-93
母证书编号	2012010309574119	
母证书检测机构	福建省产品质量检验研究院	

说明: 本试验报告引用编号 (申请编号) 为 "C-027-12DQ383 (A2012CCC0309-1339567)" 的报告, 仅修改了委托人名称、地址, "02501-17DQ1524" 报告除型号命名不同外, 其余参数均一致。

