



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0303-2891738
(任务编号)

产品名称: 接触器式继电器

型 号: JZC4-40,JZC4-31,JZC4-22

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司






样品名称: 接触器式继电器 型号: JZC4-40, JZC4-31, JZC4-22 商 标: / 样品数量: 5 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-06-19 完成日期: 2018-06-27	委托人: 环宇集团浙江高科股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区
---	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

JZC4-40, JZC4-31, JZC4-22
 Ui: 660V; Uimp: 8kV; Ith: 10A;
 AC-15: Ue/le: AC380V/0.79A, AC220V/1.37A;
 DC-13: Ue/le: DC220V/0.15A, DC110V/0.3A;
 防护等级: IP20.

主检: 王 炜 签字:  日期: 2018-07-02
 审核: 姜 鑫 签字:  日期: 2018-07-02
 签发: 许建林 签字:  日期: 2018-07-02



备注:

1. 变更情况;

序号和名称	变更前	变更后
变更情况: 1. 标准换版	GB 14048.5-2008	GB/T 14048.5-2017
2. 增加 Uimp	无	Uimp: 8kV
3. 安全件供应商更名	乐清市雅博电器有限公司	浙江雅博电器有限公司
4. 安全件变更	铁心/冷轧电工钢片/DW360-50; 温州华正铁芯制造有限公司 乐清市康正铁芯厂	铁心/冷轧电工钢片/50W600; 乐清市上铁冲压件有限公司 乐清市康正铁芯厂 乐清市安本铁芯厂
	弹簧/弹簧用不锈钢丝/1Gr18Ni9; 乐清天力弹簧厂	弹簧/弹簧用不锈钢丝/1Gr18Ni9; 乐清市东风弹簧制造有限公司

- 原 CCC 认可报告编号: C-040-10B2424-S;
- 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 原 CCC 证书编号: 2002010303026072;
- 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

检验项目汇总表

序号	试验项目	依据标准条款	试验结果
I/1	接触器式继电器的操作极限	8.3.3.2	合格
2	温升试验	8.3.3.3	见 C-040-10B2424-S
3	介电性能试验	8.3.3.4	合格
4	接线端子的机械性能试验	8.2.4	见 C-040-10B2424-S
II/5	正常条件下接通与分断能力试验 (AC-15)	8.3.3.5.3	合格
6	正常条件下接通与分断能力试验 (DC-13)	8.3.3.5.3	合格
III/7	非正常条件下接通与分断能力试验 (AC-15)	8.3.3.5.4	见 C-040-10B2424-S
IV/8	限制短路电流性能	8.3.4	见 C-040-10B2424-S
V/9	外壳防护等级	IEC60947-1: 2007+A2: 2014 附录 C	见 C-040-10B2424-S
VI/10	测量电气间隙和爬电距离	IEC60947-1: 2007+A2: 2014 7.1.4	合格
11	耐湿热性能试验	GB/T14048.1 附录 K	见 C-040-10B2424-S
12	抗非正常热和着火危险试验	8.2.1.1	见 C-040-10B2424-S
	以下空白		