



211108343007



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0483

# CQC 标志认证 试验报告

新申请  变更  监督  复审  其他:



申请编号: V2021CQC107502-911605  
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: DZ108-32/1, DZ108-32/2

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



<p>产品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型号: DZ108-32/1、DZ108-32/2</p> <p>样品数量: 2</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2022-01-11</p> <p>完成日期: 2022-01-19</p>	<p>委托人: 环宇高科有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区</p> <p>生产者(制造商): 环宇高科有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区</p> <p>生产企业: 环宇高科有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>DZ108-32/1、DZ108-32/2; <math>U_i</math>: 660V; <math>U_{imp}</math>: 6kV; <math>U_e</math>: AC380V; <math>I_n</math>: 1.6A、2.5A、4A、6.3A、10A、12.5A、16A、20A、25A、32A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A类; 脱扣级别: 10A; <math>I_{cs}</math>: 5kA; <math>I_{cu}</math>: 10kA; 极数: 3P (三个保护极, 不适用于隔离用)</p>	
<p>主检: 龙 玺 签名:  日期: 2022-01-20</p>	 <p>浙江省机电产品质量检测所 检验检测专用章 2022年01月21日</p>
<p>审核: 傅 炳 签名:  日期: 2022-01-20</p>	
<p>签发: 马 琳 签名:  日期: 2022-01-21</p>	
<p>备注:</p> <p>示波图编号原则: 操作性能寿命—S图; 接通分断—T图; 预期波—Y图; EMC—E图</p> <p>DZ108-32/2 3P 32A: K-1;</p>	

附表 1

变更信息	变更前	变更后
[12]标准换版	GB/T 14048.2-2008	<b>GB/T 14048.2-2020</b>
原认证证书编号	CQC2002010307026084	
已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	苏州电器科学研究院股份有限公司	C-040-10B2284-S
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		

浙江铭和

## 报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-06801-1C215415
首页	√	1	C-06801-1C215415
报告组成	√	1	C-06801-1C215415
安全型式试验报告	√	10	C-06801-1C215415-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	C-06801-1C215415

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定：
- P 试验结果符合要求
  - F 试验结果不符合要求
  - N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验



