

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010307026083

发证日期: 2022年03月08日

有效期至: 2032年03月07日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	塑料外壳式断路器 DZ108-20; U_i : 660V; U_{imp} : 6kV; U_e : AC380V; I_n : 0.16A、0.25A、0.4A、0.63A、1A、1.6A、2.5A、4A、6.3A、10A、16A、20A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A类; 脱扣级别: 10A; I_{cs} : 0.75kA; I_{cu} : 1.5kA; 极数: 3P (三个保护极, 不适用于隔离用); 配用的辅助触头: 1NONC, 2NONC, AC-15: U_e/I_e : AC220V/1.8A, AC380V/1.5A; DC-13: U_e/I_e : DC220V/0.3A, DC110V/0.55A, DC60V/0.7A, DC24V/2.3A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


附 录

证书编号：CQC2002010307026083

第 1 页 共 1 页

纸 号：

型号的解释：



注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心