

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2022980305000441



环宇高科有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：万能转换开关
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.5-2017
生产企业名称：浙江立新牵引设备有限公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市柳市镇戴宅村富西路40弄2号

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：王春梅

自我声明时间：2022-08-29
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：王春梅



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980305000441

产品系列、型号、规格:

LW5-16; $U_i=500V$; $U_{imp}=4kV$; $I_{th}=16A$; AC-15: $U_e/I_e=500V/2A$ 、 $380V/2.6A$ 、 $220V/4.6A$; DC-13: $U_e/I_e=440V/0.14A$ 、 $220V/0.27A$ 、 $110V/0.55A$; 防护等级: IP20 (工作面)

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-08-29
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。