

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC23107411338

发证日期：2023年11月15日

有效期至：2033年11月14日

委托人名称 环宇高科有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司  
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器  
HYM3-125C, HYM3-125S, EXM3-125C, EXM3-125S ; 详见附件。

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC23107411338

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

HYM3-125C, HYM3-125S, EXM3-125C, EXM3-125S;

Uimp: 8kV;

Ui: 800V;

Ue: 1P:AC220V/230V/240V;

1P+N,2P:AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V;

In: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A;

过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式;

Ics: AC220V/230V/240V:

HYM3-125C,EXM3-125C:15kA; HYM3-125S,EXM3-125S:20kA;

AC380V/400V/415V:

HYM3-125C,EXM3-125C:10kA; HYM3-125S,EXM3-125S:15kA;

Icu: AC220V/230V/240V:

HYM3-125C,EXM3-125C:20kA; HYM3-125S,EXM3-125S:30kA;

AC380V/400V/415V:

HYM3-125C,EXM3-125C:15kA; HYM3-125S,EXM3-125S:25kA;

选择性类别: A;

极数: 1P,1P+N ( 1 个保护极,N 极常通 ),2P;

适用于隔离 ( 1P+N 除外 );

额定频率: 50/60Hz;

辅助触头和报警触头: 2NO2NC,1NO1NC

Ith:6A;

AC-15:Ue/Ie:AC380V/400V/415V/0.47A; DC-13:Ue/Ie:DC110V/220V/250V/0.15A.



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC23107411338

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

HY M 3 - □ □ □ / □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)  
 EX M 3 - □ □ □ / □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

- (1) 企业代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 壳架等级额定电流(A): 125
- (5) 短路分断能力级别: C-基本型; S-标准型;
- (6) 操作方式代号: 无代号-手柄直接操作;
- (7) 断路器极数: 2 为二极; 1 为一极
- (8) 二极断路器中性板 (N 板) 型式 (注 1)
- (9) 过电流脱扣器型式 (见表 1)
- (10) 内部附件代号 (见表 2)

注 1: 二极产品中, 中性板 (N 板) 的型式有二种:

- 无代号: N 板装过电流脱扣器, 与其它板一起合分。
- A 型: N 板不装过电流脱扣器, 且 N 板始终接通, 不与其他板一起分合;
- B 型: N 板不装过电流脱扣器, 与其它板一起合分。

表 1 过电流脱扣器型式

代号	名称	说明
2	瞬时脱扣器	即电磁式脱扣器, 具有过电流瞬时动作保护特性。
3	复式脱扣器	拥有反时限保护特性和过电流瞬时动作保护特性。

表 2 内部附件代号

Inm (A)	I		II		III		备注
	代号	说明	代号	说明	代号	说明	
125	0	无	0~2	辅助触头组数	0~2	报警触头组数	
	1	分励脱扣器	0		0		

注: IP 产品不适用任何附件



中国质量认证中心